



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
Г. ВЛАДИВОСТОКА

690018, г. Владивосток ул. Вострецова, 19
тел: (423) 233-92-60, факс: 233-28-80,
Тел. УНД и ПР: (423) 222-20-30,
E-mail: ond-pervorech_vld@mchs25.ru

от 29.10.19 г. № _____ -3

на № _____ от _____

КГ ОБУ «ВКШИ 2 вида»

(наименование организации)

**г. Владивосток, ул. Котельникова, д.
14**

адрес места жительства или нахождения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«29» октября 2019 г.

г. Владивосток, ул. Вострецова, 19 кб. № 6
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, инспектор ООНИПМ ОНДиПР по г. Владивостоку лейтенант внутренней службы
Аникеева Екатерина Сергеевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 174 от «25» октября 2019 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо (гражданина (ку)) заведующую хозяйством КГ ОБУ «ВКШИ 2 вида» Карпову
Ольгу Григорьевну

(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ую)) по адресу: ул. Гамарника, д. 26а, кв. 69, г. Владивосток
(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

Карпова О.Г. 23.09.2019г. в здании КГ ОБУ «ВКШИ 2 вида», расположенного по адресу:
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 14

(место совершения нарушения,

ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

безопасности в РФ», от 22.07.08 г.; Постановления №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном
режиме»

а именно:

- На ключ закрыты эвакуационные двери, ведущие непосредственно на улицу из среднего крыла 2 этажа 4
класса; из правого крыла 2 этажа 1 класса; правого крыла 2 этажа 3 класса (Постановление
правительства РФ № 390: п. 35)

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано
по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4 ч. 1

Кодекса РФ об административных правонарушениях КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

- Открыть эвакуационные двери, ведущие непосредственно на улицу из среднего крыла 2 этажа 4 класса; из правого крыла 2 этажа 1 класса; правого крыла 2 этажа 3 класса и обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа (Постановление правительства РФ № 390: п. 35)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Е.С. Аникеева

(расшифровка подписи)

Представление получил 06.11.2019г. заведующая хозяйством КГБОУ «ВКШИ 2 вида»

(Карпова Ольга Григорьевна)

06.11.19 дата, завед должность, ИГ подпись

ФИО

Карпова

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)